

Système	Nom Système
Commune	Nom Commune
Rue	Nom Rue

BILAN :	Non Conformité Domaine privé :	X (nombre)
	Non Conformité domaine public :	X
	Nombre de points d'injection fumée :	X

Surfaces définies  
via SIG ou support  
carto en ligne  
géoréférencé

Action de contrôle conformité : Injection de fumée "parafine" sur le réseau Eaux Usées - Constatation visuelle des anomalies.

Point d'injection de la fumée n° :	N° non conformité	LOCALISATION	Adresse	Anomalie constatée	Fumée observée sur	Surface ruissellement (m <sup>2</sup> )
1 - <i>Nom injection</i>	1	DOMAINE PRIVE	Adresse complète + indications complémentaires	EP vers EU / Grille EP vers EU /	X Chéneau toiture + grille avaloir entrée + ...	env XX m2 toiture + X m2 voirie
3 - <i>XXX</i>	2	DOMAINE PUBLIC	Identifiant du regard, avaloir...(SIG)	Fossé vers EU	X Chéneaux toiture	environ XX m2
3 - <i>XXX</i>	3	...	...	...	...	...
<b>TOTAL :</b>						env. <i>XXX</i> m2

exemples non conformités



## CONTRÔLE DE CONFORMITE A LA FUMEE

**EXEMPLE :**

Le titulaire éditera une fiche par non conformité identifiée

Point d'injection de la fumée n° :	N° non conformité	CONSTATATIONS	Adresse	Anomalie constatée	Fumée observée sur	Surface ruissellement (m <sup>2</sup> )
1 - XXX	1	DOMAINE PRIVE	Le Bourg (rue école)	EP vers EU	1 Chéneau toiture + grille avaloir entrée garage	env 55 m2 toiture + 8 m2 voirie




Photos systématiques des non conformités

Localisation cartographique de la non conformité

Anomalie n° 1

